

# HUBLLOT LED EVL

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: [www.inpratex.fr](http://www.inpratex.fr)

## HUBLOTS ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Certificat d'examen de type

Luminaire LED ATEX, idéal pour une installation dans des tunnels, des locaux à chaudières, des salles avec un toit bas et dans des zones où les luminaires traditionnels ne peuvent pas être utilisés à cause de leur taille.

### RÉFÉRENCES

Désignation:	Puissance:	Tension:	Flux lumineux:	T° de couleur:	Référence:
EVL 12 24 D	12 W	24 V DC	1150 Lm	Blanc / 6000 K	1J0301
EVL 12 230 A	12 W	100-230 V AC/DC	1150 Lm	Blanc / 6000 K	1J0302

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex d IIC T6-T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C-T135°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Corps:	Aluminium
Diffuseur:	Verre trempé résistant aux chocs
Poids:	2,7 kg
Température de service:	-20°C à +40°C
Indice de protection:	IP66/67
Entrées de câble:	2x3/4" NPT (les presse-étoupes ne sont pas fournis)

